

**Отчет о выполнении
программы производственного контроля качества горячего водоснабжения на котельных
и тепловых сетях ООО «Рыбинская генерация» за II квартал 2024 г.
(количественный химический анализ и микробиологические исследования воды)**

№ п/п	Наименование котельной и адрес	Система теплоснабжения	Точки отбора проб	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Результаты исследований	НТД
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Котельная «Веретье-3», Юго-западная промышленная зона, д. 3	Открытая, 2-х трубная мкр. Прибрежный мкр. Веретье	- исходная (1) - подпиточная (1) - перед поступлением в сеть (1) - в сети (2 пробы) - в сети (26 проб)	Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 89 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 33. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 56.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Котельная «Тема», ул. Полиграфская, д. 1	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - после водонагревателей (1) - в сети (2 пробы)	Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 12 проб за II квартал 2024г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 12 . Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 0 .	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
3.	Котельная «С.лип», ул. Пятилетки, д. 70	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - после водонагревателей (1) - в сети (2 пробы)	Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 12 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 12 . Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 0 .	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Котельная «ГЭС-14», ул. Вяземского, д. 9 ^б	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - перед поступлением в сеть (1) - в сети (2 пробы)	Температура Цветность Мутность рН Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 12 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 8 . Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 4 .	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
5.	Котельная «Полиграф», ул. Восточная, д. 8	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - подпиточная (1) - перед поступлением в - сеть (1) - в сети (10 проб)	Температура Цветность Мутность рН Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 27 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 16 . Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 11 .	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Котельная «Переборы», пр-т 50 лет Октября, д. 60 (на площадях котельной ОАО «Рыбинсккабель»)	Открытая, 2-х трубная	- исходная (1) - подпиточная (1) - перед поступлением в сеть (1) - в сети (2 пробы)	Температура Цветность Мутность рН Запах Железо Фосфаты Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 17 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы - 10. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 7.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
7.	Котельная ПАО «ОДК-Сатурн», пр-т Ленина, д. 163	Открытая, 2-х трубная Направления: ул. Димитрова ул. Авиационная ул. Л. Чайкиной ул. Танкистов ул. Рапова ул. З. Козмодемьянской ул. Кулибина ул. Фурманова	- в сети (30 проб)	Температура Цветность Мутность рН Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	4 раза в месяц 232 пробы за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 170. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 62.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Котельная «Поток», ул. Ак. Губкина, д. 50	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - перед подачей в сеть (1) - в сети (2 пробы)	Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Фосфаты Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 8 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы - 8 . Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов - 0 .	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
9.	Котельная «Волжский», ул. Толбухина, д. 16	Открытая, 2-х трубная - вывод № 1 - вывод № 2 - вывод № 3	- исходная (1) - подпиточная вода (1) - перед подачей в сеть (1) - в сети (4 пробы) - в сети (4 пробы) - в сети (3 пробы)	Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 39 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 39 . Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

1	2	3	4	5	6	7	8
						нормативов — 0.	(профилактических) мероприятий»
10.	Котельная «Сельхозтехника», ул. Механизации, д. 24	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - перед подачей в сеть (1) - в сети (2 пробы)	Температура Цветность Мутность рН Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 12 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 12. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 0.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
11.	Котельная «Мариевка», ул. Грекова, д. 40	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - перед подачей в сеть (1) - в сети (1 проба)	Температура Цветность Мутность рН Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 9 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 9. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 0.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Котельная «Нефтебаза», ул. Нобелевская, д. 3	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - перед подачей в сеть (1) - в сети (2 пробы)	Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 12 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 5. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 7.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
13.	Котельная «Школа-интернат», ул. Свердлова, д. 26	С отдельными сетями горячего водоснабжения	- исходная (1) - перед подачей в сеть (1) - в сети (1)	Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli	1 раз в месяц 6 проб за II квартал 2024 г.	Количество проб исследованной воды не превышающих действующие гигиенические нормативы — 6. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 0.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

14.	<p>Котельная «Призма», ул. 1-ая Выборгская, д.72</p>	<p>С отдельными сетями горячего водоснабжения</p>	<p>- исходная (1) - перед подачей в сеть (1) - в сети (2)</p>	<p>Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli</p>	<p>1 раз в месяц 4 пробы за II квартал 2024 г.</p>	<p>Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 4. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов — 0.</p>	<p>(профилактических) мероприятий» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»</p>
15.	<p>Котельная «Ягутка», ул. Пароходная, уч. 55 а</p>	<p>С отдельными сетями горячего водоснабжения</p>	<p>- исходная (1) - перед подачей в сеть (1)</p>	<p>Температура Цветность Мутность pH Запах Железо Сульфаты Медь Цинк ОКБ ОМЧ Энтерококки E-coli</p>	<p>1 раз в месяц 6 проб за II квартал 2024 г.</p>	<p>Количество проб исследованной воды, не превышающих действующие гигиенические нормативы — 6. Количество проб исследованной воды с превышением действующих гигиенических нормативов - 0.</p>	<p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»</p>

Итого:

За II квартал 2024 года отобрано 497 проб воды для исследования на санитарно-гигиенические показатели.

Из них:

350 проб - соответствуют установленным гигиеническим нормативам,

147 пробы - не соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

за II квартал 2024 года отобраны 41 пробы воды для исследования на микробиологические показатели.

Из них: все 41 пробы воды соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

Исследования проб воды выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе» и аттестованной химико-аналитической лабораторией ООО «Рыбинская генерация» (свидетельство об аттестации № 886 от 05.06.2024 действительно до 05.06.2027)

Начальник службы хим. контроля



Е.В. Круглова

Начальник химико-аналитической лаборатории



Е.В. Дорофеева